Dodávky tepla se podařilo obnovit ještě v nočních hodinách

České Budějovice, 17. 1. 2012

Vážná porucha parovodu Sever, k níž došlo v českobudějovické ulici Karoliny Světlé v pondělí kolem poledne, byla odstraněna ještě týž den večer, po zhruba devíti hodinách intenzivní práce údržby akciové společnosti Teplárna České Budějovice, které parovod patří.

Náročná oprava poškozeného místa parovodu byla ukončena po 21. hodině. Poté začalo jeho připojování k teplárenské síti. To trvalo zhruba další dvě hodiny. Plně byl parovod zprovozněn zhruba půl hodiny před půlnocí z pondělí na úterý.

„Naši lidé i spolupracující firmy zde v zimě a nepříznivých podmínkách odvedli velmi dobrou práci. Problémy při vlastní opravě způsobovalo především počasí a nízké teploty. Následně bylo velmi náročné provést odvodnění celé páteřní trasy před vlastním najížděním, která vzhledem k průměru DN 500 a délce potrubí prodloužila samotné najíždění parovodu.“: říká Martin Žahourek, místopředseda představenstva Teplárny ČB a.s.

V ulici Karoliny Světlé došlo k odtržení parovodní odbočky, vedoucí do společnosti Proles, od hlavního řadu. I když šlo o lokální poruchu, kvůli opravě musela být přerušena dodávka tepla a technologické páry i do okolních podniků jako je Budějovický Budvar, Motor Jikov Group, Robert Bosch nebo Čevak, včetně tepla do několika bytových jednotek, napojených rovněž na parovodní síť teplárny. Těch v□této průmyslové lokalitě není mnoho. Jde o byty v areálu společnosti Proles a o panelový dům v Kněžských Dvorech.

Příčina poruchy bude známá až po dalším zkoumání.