

Vyjádření k tiskové zprávě KHS o výskytu bakterie Legionella pneumophila v systému distribuce teplé vody z výměníkové stanice v Plzeňské ulici

České Budějovice, 9. června 2012

Podle výsledků zjištění, včetně zkušebních protokolů, které má Teplárna České Budějovice k dispozici, se nepotvrdil výskyt bakterií Legionella pneumophila (LP) na výstupu ze samotné výměníkové stanice, v níž byly hodnoty určené vyhláškou č. 252/2004 Sb. (v příloze č. 2) v limitu.

Zmiňovaný problém nastává především v rozvodech teplé užitkové vody vlastních objektů. Zde díky dopravnímu zpoždění a snížení cirkulace vody na odběrných místech dochází ke kolonizaci uvedené bakterie.

Akciová společnost Teplárna České Budějovice proto preventivně provádí čištění zařízení, které je určené k ohřevu TUV včetně opakovaného nahřívání zásobníků TUV na bezpečnou teplotu, aby nemohlo dojít k rozmnožení bakterie ve vlastní ohřívané vodě.

Teplárna nemůže bohužel garantovat stav potrubních rozvodů v objektech, které nejsou v jejím majetku.

Teplárna okamžitě po informaci z Krajské hygienické stanice ve zmíněné výměníkové stanici provedla přehřátí zásobníků TUV na teplotu 65°C, která garantuje tepelnou desinfekci systému. Toto přehřátí potrvá 8 hodin a bude se pravidelně opakovat až do 11. června 2012. Tento den, tedy v pondělí 11. června, proběhne i kompletní desinfekce tohoto zařízení výměníkové stanice.